



Universidade Federal de Goiás
Instituto de Ciências Biológicas



Comissão Interna de Saúde do Servidor Público – ICB (CISSP-ICB)

Plano de Trabalho 2020

Sumário

Composição da CISSP – ICB	3
Objetivos.....	3
Regularização da CISSP	3
Diagnóstico	4
Ações Sugeridas.....	5

Composição da CISSP – ICB

Docentes:

Carolina Ribeiro e Silva

Clayton Luiz Borges

Cristina da Costa Krewer Mascioli

Elizabeth Pereira Mendes

Pedro Vale de Azevedo Brito (presidente)

Técnicos Administrativos:

Cláudio Umberto Soares

Larissa Matuda Macedo

Período de atuação da comissão:

27 de novembro de 2018 a 27 de novembro de 2020

Portaria: 6667 da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Objetivos

De acordo com a portaria nº XX de XX de XXX de 2016 da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFG, que regulamenta a função das Comissões Internas de Saúde do Servidor Público (CISSP) em todos os órgãos, unidades acadêmicas e unidades acadêmicas especiais. São objetivos da CISSP:

- I- Propor ações voltadas à promoção da saúde, à humanização no trabalho; à melhoria das condições ambientais; à prevenção de acidentes e agravos à saúde relacionados ao trabalho;
- II- Propor ações que desenvolvam a co-responsabilidade no gerenciamento da vigilância e promoção à saúde;
- III- Estimular a participação dos servidores, enquanto protagonistas e detentores de conhecimento do processo de trabalho, na perspectiva de agentes transformadores dos seus ambientes de trabalho.

Regularização da CISSP

Em reunião conjunta realizada entre os membros da CISSP-ICB e representantes do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS-UFG) no dia 27 de fevereiro de 2020, foi constatado que a CISSP-ICB precisa regularizar e registrar suas ações. Para isso são necessárias duas ações: i) Elaboração de um plano de trabalho anual, ii) Registro de todas ações, atas e

documentos gerados nas atividades da CISSP em uma pasta no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Sendo assim, fica estabelecido que a partir do momento da aprovação deste plano de trabalho todos os documentos e ações resultantes das ações da CISSP-ICB estarão disponíveis em pasta pública no SEI.

Diagnóstico

Através de um formulário eletrônico enviado a todos os chefes de departamento do ICB no ano de 2019, foi elaborado um relatório com todas as pendências e demandas levantadas. É importante ressaltar que nem todos os departamentos responderam ao questionário, ainda assim, várias demandas comuns a todo Instituto puderam ser observadas.

O relatório foi então encaminhado à Direção do ICB que deu seguimento repassando o mesmo à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. A Pró-Reitoria, através do SIASS elaborou uma lista de sugestões de Curto e Médio Prazo a serem adotadas para a mitigação dos principais problemas apontados. Apresentamos abaixo uma relação das demandas apontadas juntamente com ações sugeridas.

Ações Sugeridas

- Ações já realizadas
- Ações de curto prazo (previsão de execução: 03 meses)
- Ações de médio prazo (previsão de execução: até o final de 2020)

DEPARTAMENTO	ONDE?	NÃO CONFORMIDADE INDICADA	AÇÃO
Departamento de Morfologia	Pesquisa em Morfologia Humana e Animal (ICB 3)	Equipamentos necessários não disponíveis: sistema de exaustão no biotério do laboratório, óculos de proteção para a utilização no manuseio de reagentes químicos, jalecos;	SIASS solicitar compra dos itens faltantes, e realizar visita técnica para emissão de relatório atestando a não conformidade, para que a Diretoria do ICB providencie solicitação de instalação a SEINFRA. Diretoria solicitar instalação de chuveiro lava olhos ●
Departamento de Morfologia	Anatomia Animal (ICB 6)	Equipamentos necessários: extintores de incêndio (somente há 1 extintor no prédio e está vencido); equipamentos de ar-condicionado para climatização do ambiente. Não há chuveiro químico no prédio	Diretoria solicitar troca dos extintores, instalação de chuveiro lava olhos e climatização a SEINFRA ●
Departamento de Morfologia	Anatomia Comparada (ICB 6)	Equipamentos necessários: extintores de incêndio (somente há 1 extintor no prédio e está vencido); equipamentos de ar-condicionado para climatização do ambiente.	Diretoria solicitar troca e redimensionamento dos extintores e climatização a SEINFRA. Diretoria solicitar instalação de chuveiro lava olhos ●
Departamento de Morfologia	Laboratório de Dissecção (ICB 6)	Equipamento não disponível: capela de exaustão de gases	SIASS realizar visita técnica para emissão de relatório atestando a não conformidade, para que a Diretoria do ICB providencie solicitação de instalação a SEINFRA. ●

Departamento de Histologia, Embriologia e Biologia Celular	Laboratório de Estudos Morfológicos	Equipamentos necessários: Exaustores ambientais	SIASS realizar visita técnica para emissão de relatório atestando a não conformidade, para que a Diretoria do ICB providencie solicitação de instalação a SEINFRA. ●
Departamento de Histologia, Embriologia e Biologia Celular	Sala dos professores, salas de aula, laboratórios e corredor	Falta de manutenção nos ar condicionado, bebedouros e lava olhos.	Diretoria solicitar manutenção e limpeza periódica ao SEINFRA ●
Departamento de Histologia, Embriologia e Biologia Celular	Lab. de Téc. Histológicas	Precisa sistema de exaustão eficiente, melhores condições para armazenamento dos químicos, melhorias no sistema de descarte de resíduos	SIASS realizar visita técnica para verificar as não conformidades apontadas e emitir relatório para a Diretoria solicitar as adequações necessárias ao SEINFRA ●
Departamento de Histologia, Embriologia e Biologia Celular	ICB 3	Especialmente nas ocasiões de manutenção/manipulação dos tanques da anatomia, o prédio fica com forte odor de formol, existem vários pontos de onde caem fezes de ratos e morcegos do teto, no andar superior não existem ralos para o escoamento de água, Todas as paredes são feitas de divisórias muito antigas e não são à prova de incêndio, Necessidade de limpeza e organização das salas de aula para as turmas do período noturno, Desratização para eliminação de roedores, Ampliação da abertura das janelas de vidro do prédio para melhor circulação do ar, Divisórias velhas e danificadas, o que favorece a passagens de ratos entre salas e o ambiente externo.	Diretoria solicita a SEINFRA verificação de técnica de exaustão para redução do odor do formol. A Diretoria também deverá solicitar a SEINFRA as demais melhorias prediais requisitadas. ●
Departamento de Botânica	Latec - sala 17 ICB I	Equipamentos solicitados, exaustor, capela, ar condicionado. Luvas, máscaras e óculos.	SIASS solicitar compra dos itens faltantes, e realizar visita técnica para emissão de relatório atestando a não conformidade, para que a Diretoria do ICB providencie solicitação de instalação a SEINFRA. ●
Departamento de Botânica	Sala 204 ICB 1 - gabinete	Divisórias da sala com laboratório de anatomia vegetal apresenta buraco, Piso escorregadio	A Diretoria também deverá solicitar a SEINFRA as melhorias prediais requisitadas.

Departamento de Botânica	Laboratório de Fisiologia Vegetal sala 210 ICB 1	Laboratório com piso escorregadio, necessita de melhorias de segurança e ergonômicas nas bancadas, precisa de manutenção das instalações hidráulicas	Solicitar ao SIASS visita para avaliação da condição ergonômica e orientação para solicitação a Diretoria de adequação ao mobiliário. Diretoria deverá solicitar ao SEINFRA as demais melhorias requisitadas. ●
Departamento de Botânica	Laboratório de Fisiologia Vegetal sala 210 ICB 1	Equipamentos solicitados Capela, Exaustor, Ar condicionado (manutenção). Luvas, máscaras e óculos.	SIASS solicitar compra dos itens faltantes, e realizar visita técnica para emissão de relatório atestando a não conformidade, para que a Diretoria do ICB providencie solicitação de instalação a SEINFRA. ●
Departamento de Botânica	Departamento de Botânica	COPA	Alinhar com diretoria implantação de COPA, não é critério de segurança. ●
LACES	URANÁLISE	Necessário providenciar revalidação da certificação da CAPELA	Diretoria solicitar a SEINFRA renovação da certificação
LACES	MICROBIOLOGIA	Necessário providenciar revalidação da certificação da CAPELA	Diretoria solicitar a SEINFRA renovação da certificação
LACES	CORREDOR	Necessário providenciar revalidação da certificação do chuveiro e lava olhos.	Diretoria solicitar a SEINFRA renovação da certificação
LACES	TODOS OS LABORATORIOS	Trocar tampas dos ralos, tampas de tomadas soltas, infulfime para diminuir a incidencia de sol.	Diretoria solicitar a SEINFRA as melhorias prediais necessárias.
Departamento de Ciências Fisiológicas	Departamento de Ciências Fisiológicas	Lava olhos (não há drenagem da água), Necessário verificar no departamento qual o problema com a CAPELA e com os EXTINTORES.	O texto não informa com clareza qual a não conformidade e qual ambiente apresenta o problema.
Departamento de Ciências Fisiológicas	Departamento de Ciências Fisiológicas	Lava olhos (não há drenagem da água), Necessário verificar no departamento qual o problema com a CAPELA e com os EXTINTORES.	O texto não informa com clareza qual a não conformidade e qual ambiente apresenta o problema.

Departamento de Ciências Fisiológicas	Sala 121	Capela e exaustores	Solicitar ao SIASS visita para avaliar a necessidade de capela e sistema de exaustão, para gerar um relatório para a Diretoria solicitar ao SEINFRA instalação dos equipamentos. ●
Departamento de Ciências Fisiológicas	Departamento de Ciências Fisiológicas	O sistema de escoamento de esgoto e feito em sistema de tubos metálicos antigos e de forma exposta no teto das salas térreas do ICB 2, podendo levar a contaminação de ambientes e pessoas. Não há sistema de exaustão adequado nos laboratórios de pesquisa do departamento e no biotério setorial. Não há uma sala específica para estocar reagentes para descarte. O prédio do ICB 2 não possui sistema de escoamento de água. O biotério setorial não possui sistema de drenagem de água eficaz e as divisórias não são de alvenaria.	Diretoria deverá solicitar a SEINFRA as melhorias prediais requisitadas. ●
Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular	Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular	EPI: necessidade de luvas, máscaras, óculos de proteção, jalecos descartáveis, botas para limpeza, proteção facial de acrílico	SIASS deverá avaliar no estoque de EPI se houve solicitação do departamento na compra anterior. Posteriormente fazer a comparação com a demanda existente e inserir na próxima compra para a entrega. ●
Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular	Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular	Um fato preocupante é o de muitos laboratórios possuírem com capela de exaustão, mas não terem como instalá-las, pois o CEGEF não executa.	Necessário fazer o levantamento de quais laboratórios possuem demanda de instalação de capela e os aquecentes químicos que estão nestes ambientes. Em posse dos riscos evidencia-se a urgência e a agressividade dos agentes, determinando a responsabilidade pela morosidade na instalação destes equipamentos. Repassar este relatório a SEINFRA com acompanhamento do SIASS para reforçar a cobrança. ●
Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular	SALA 105	Frascos de descarte biológico líquido e frascos de descarte de perfurocortante. Instalação de sistema de exaustão no almoxarifado.	Diretoria providenciar compra dos materiais. Solicitar ao SIASS visita para avaliação de necessidade de sistema de exaustão e gerar relatório para a diretoria solicitar ao SEINFRA instalação do equipamento.

Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular	SALA 105	vedação de junta de dilatação parede - presença de animais artrópodes e desejos de diferentes animais. vedação saída pia (mofo e animais) - cano de esgoto vazado pela parede, entrada de animais e umidade excessiva	Diretoria solicitar ao SEINFRA as melhorias requisitadas ●
Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular	sala 104 LBB	Necessidade de armário ou gabinete para almoxarifado, Manutenção das janelas para evitar entrada de animais, Manutenção nas divisórias, Urgente: Manutenção dos aparelhos de ar condicionado, Urgentíssimo: Vedação de buracos no teto com infiltração de água do piso superior.	Diretoria deverá solicitar ao DMP os novos mobiliários, e também deverá solicitar ao SEINFRA as melhorias prediais requisitadas. ●
Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular	LBM	Capela de exaustão (1 unidade) e cabine de segurança biológica classe 2 (6 unidades), ambos adquiridos com recursos de projetos de pesquisa	Solicitar ao SIASS visita para verificação dos equipamentos de exaustão, necessidade de instalação e manutenção, para emitir relatório a diretoria para que solicite ao SEINFRA a melhoria necessária. ●
Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular	LBM	manutenção dos ar condicionado	Diretoria solicitar ao SEINFRA a manutenção. ●
Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular	LBF	1-Capela de fluxo laminar; extintor, chuveiro e lava olhos / 3- Capela de exaustão	O texto não informa se os equipamentos não existem ou se precisam de manutenção
Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular	LBM	Capela de exaustão (1 unidade) e cabine de segurança biológica classe 2 (6 unidades), ambos adquiridos com recursos de projetos de pesquisa	O texto não informa qual o apoio necessário
Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular	TODOS OS DEPARTAMENTOS	CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS	Será enviado pelo SIASS o padrão do KIT de primeiros socorros para que a Diretoria providencie aquisição ●
Centro de Aulas Práticas	Lab 1 - ICB 5	Capela de exaustão de gases (não foi feita a certificação)	Diretoria solicitar a SEINFRA renovação da certificação

Centro de Aulas Práticas	Lab 10 - ICB 4	Capela de exaustão de gases (não foi feita a certificação)	Diretoria solicitar a SEINFRA renovação da certificação
Centro de Aulas Práticas	LAB 1 A 5	Falta de armários para armazenar materiais usados em aula prática.	Diretoria deverá solicitar ao DMP os armários necessários. ●
Centro de Aulas Práticas	Labs 7 a 10 - ICB 4	Falta de armários para armazenar materiais usados em aula prática.	Diretoria deverá solicitar ao SEINFRA aplicação de material incombustível. ●
ICB	TODOS OS DEPARTAMENTOS	Existem planos de evacuação e contingenciais diversos em casos de acidentes?	Primeiramente deverá ser providenciado pela SEINFRA o CERCON do corpo de bombeiros, de modo que serão realizadas as adequações necessárias para conseguir o certificado. Nesta ação é inserido o plano de atendimento de emergência. ●
ICB	TODOS OS DEPARTAMENTOS	Existem planos de gerenciamento de Resíduos?	A política de gerenciamento de resíduos está sendo conduzida pela SEINFRA, de modo que a atitude proativa de cada departamento é realizar o inventário de resíduos gerados, para acelerar e facilitar o processo. Em posse do inventário, pode ser gerado um alerta dos casos críticos e dar ciência a SEINFRA sobre a urgência necessária do tratamento.

ICB	TODOS OS DEPARTAMENTOS	Existem cilindros/botijões de gás nos espaços internos?	O corpo de bombeiros permite cilindros de 13 Kg em condições especiais apenas no pavimento térreo. De modo que todos os casos que fogem a regra devem ser atendidos por central de gás. Para atendimento a emissão do CERCON o corpo de bombeiros exige adequação, de modo que deverá ser solicitado a SEINFRA a emissão do certificado para garantir as condições adequadas de operação segura do instituto. ●
ICB	TODOS OS DEPARTAMENTOS	Faixa de alumínio antiderrapante nas escadas está solta e estão ocorrendo quedas de alunos e servidores, outra consequência da queda é pessoas sofrerem escoriações nos braços ao cair.	Diretoria deverá solicitar ao SEINFRA instalação de antiderrapante adequado. (apontamento realizado na reunião de 04/03/2020) ●